

В соответствии с п. 5 Правил руководитель организации в отношении здания или сооружения (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек (далее - объект защиты с массовым пребыванием людей), а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации организует разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах.

В ходе проверки проведенной прокуратурой района совместно с должностными лицами ОНД и ПР по Харовскому и Вожегодскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Вологодской области, установлено, что должностными лицами Учреждения не в полной мере соблюдаются требования законодательства в части обеспечения требований пожарной безопасности на объекте, являющимся местом массового пребывания граждан, расположенном по адресу: п. Вожега, ул. Советская, д. 20, а именно: в нарушение п. 5 Правил, п. 9.3.9.1 «ГОСТ 34428-2018. Межгосударственный стандарт. Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия» помещения не обеспечены фотолюминесцентными планами эвакуации.

Допущенные нарушения стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей работниками Учреждения, на которых возложены полномочия по работе на указанном направлении и которыми не принято достаточных мер к надлежащей организации работы в рассматриваемой сфере отношений, а также ненадлежащего контроля за работой подчиненных со стороны руководства Учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района. О дате и времени рассмотрения заблаговременно уведомить прокурора района.
2. Устранить выявленные нарушения требований законодательства, причины и условия, им способствовавшие.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц, допустивших указанные нарушения закона.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме в установленный законом срок не позднее одного месяца со дня получения.

Заместитель прокурора района
юрист 2 класса

Н.С. Малышев



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
ВОЖЕГОДСКОГО РАЙОНА

ул. Садовая, 4, п. Вожега,
Вологодская обл., 162160
Тел./факс 8 (81744) 2-11-59

20 06.2024 № 07-03-2024



Директору МБУ ДО «Вожегодский
ЦДО»

Михеевой И.С.

ул. Советская, д. 20, п. Вожега,
Вожегодский муниципальный округ,
Вологодская область, 162160

secretar-07999@obr.edu35.ru

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений закона,
причин и условий им
способствующих

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения МБУ ДО «Вожегодский ЦДО» (далее – Учреждение) требований законодательства о противопожарной безопасности, в ходе которой выявлены нарушения.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее Закон № 69-ФЗ) система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами. Основными функциями системы обеспечения пожарной безопасности является, в том числе реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности.

Частью 3 ст. 20 Закона № 69-ФЗ предусмотрено, что к нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Требования к пожарной безопасности установлены Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Закон № 123-ФЗ).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации, которые содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности (далее – Правила).

В силу ст. 39 Закона № 69-ФЗ за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством ответственность несут, в том числе, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

Вж № 015347

Прокуратура Вожегодского района
Вологодской области
№ 07-03-2024/Прдп161-24-20190008

Икс. И.С.
25.06.2024